Bodensee-Wasserversorgung

Bodensee-Wasserversorgung · Süßenmühle 1 · 78354 Sipplingen

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

Herr Belard
Kornblumenstraße 7/1
88046 Friedrichshafen

Zweckverband
Bodensee-Wasserversorgung
Qualitätssicherung und Forschungslabor
Süßenmühle 1
78354 Sipplingen
Telefon: (07551) 833-1202
Telefax: (07551) 833-1220

Prüfbericht 6748 Auftrag 42303

Der Bericht sowie die Unterschrift der Laborleitung bezieht sich auf folgende Labornummern :

Labornr.	Probenbezeichnung
42303/1	Stetten WHB Bohnberg

Die Untersuchungsergebnisse ergeben gemäß der aktuell gültigen Trinkwasserverordnung keinen Anlass zur Beanstandung.

Sipplingen, den 29.08.2019

Laborleitung Dr. J. Meyer

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die angelieferten Prüfgegenstände. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird eingehalten.
Die - auch auszugsweise - Veröffentlichung oder Vervielfältigung von Prüfberichten bedarf der schriftlichen Zustimmung des ausführenden Labors.

Prüfbericht **6748**

Auftrag **42303**

Bodensee-Wasserversorgung

Probenahme	27.08.2019	Zeit	12:32	GA_NR	
Eingangsdatum	27.08.2019			GW_MS_NR	
Probenehmer	Petricevic, Dragan			akkreditiert	ja
Probenahmeverfahren	DIN EN ISO 19458 (Zweck a)			LGA Hahnnr.	
Probenbezeichnung	Stetten WHB Bohnberg				
Labornummer	42303/1	Probenart	Trinkwasser		
Untersuchungsdauer	27.08.2019 - 29.08.2019				

Anmerkungen zur Probe:
Gummigeruch in WK

mikrobiologische Parameter

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwert unten	Grenzwert oben	Prüfverfahren
Entnahmetemperatur	9,1	°C			DIN 38404 -C4:1976 VOM
Chlor frei	<0,05	mg/L			DIN EN ISO 7393-2:2019 VOM
Koloniezahl 22°C	0	KBE/mL		100	TrinkwV §15(1c):2018
Koloniezahl 36°C	0	KBE/mL		100	TrinkwV §15(1c):2018
Escherichia coli	n.n.	KBE/100mL		0	DIN EN ISO 9308-1:2017
Coliforme Bakterien	n.n.	KBE/100mL		0	DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	n.n.	KBE/100mL		0	DIN EN ISO 7899-2:2000

n.n. = nicht nachweisbar; n.d. = nicht durchgeführt; n.b. = nicht bestimmbar; n.a. = nicht auswertbar; nwb = nachweisbar; k.A. keine Angabe

+ = Fremdlaborbestimmung; * = nicht akkreditiert; ! =Grenzwertverletzung; < x,xx = Wert < Bestimmungsgrenze; VOM = vor-Ort-Messung